

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ульяновской области
ул. Карла Маркса, 121, г. Ульяновск, 432071, тел.: 8(8422) 42-64-01 Факс:42-64-27,
тел. горячей линии: 8-(8422) 39-99-99, единый телефон доверия МЧС РФ 8(495) 449-99-99, http://73.mchs.gov.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по Николаевскому и Новоспасскому районам
ул. Гагарина, дом 5, р.п. Николаевка, Ульяновская область, 433810
тел. 8 (84247) 2-14-70, E-mail: gvn82@bk.ru

ПРЕДПИСАНИЕ №9/1/9

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ ДОШКОЛЬНОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ
УЧРЕЖДЕНИЮ НИКОЛАЕВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД
РУКОВОДИТЕЛЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ НИКОЛАЕВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД

08 февраля – 09 марта 2021 года во исполнение распоряжения начальника Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Николаевскому и Новоспасскому районам Гаймина В.Н. от 02 февраля 2021 года №9, главным государственным инспектором Николаевского и Новоспасского районов по пожарному надзору Гайминым В.Н., государственным инспектором Николаевского и Новоспасского районов по пожарному надзору Гудковым С.А. проведена плановая выездная проверка с целью контроля соблюдения требований пожарной безопасности МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ ДОШКОЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ НИКОЛАЕВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД, при осуществлении деятельности на объектах защиты, расположенных по адресам: 433840, Ульяновская область, район Николаевский, р.п. Николаевка, ул. Красная Горка 7, Ульяновская область, район Николаевский, р.п. Николаевка, ул. Красная Горка 5, Ульяновская область, район Николаевский, р.п. Николаевка, ул. Коммунальная 15.

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с

Заведующем МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ НИКОЛАЕВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД Подгорновой Людмилой Анатольевной

(указываются должности, фамилия и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В целях устранения, выявленных при обследовании (проверке) нарушений требований пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо выполнить следующие мероприятия:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Пожарный пост не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	п. 56 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных <u>Постановлением Правительства РФ</u>	01.08.2021	

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
		от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" далее ППР в РФ		
2.	На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. (документация не предоставлена).	п. 54 абз.3 ППР в РФ	01.08.2021	
3.	В отношении здания, руководителем организации не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности. Имеющаяся инструкция разработана не в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII ППР в РФ, имеет формы документа – типовые (общие) для зданий общеобразовательных учреждений.	п. 2 ППР в РФ	01.08.2021	
4.	Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей не ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.	п. 60 ППР в РФ	01.08.2021	
5.	Руководитель организации не обеспечил размещение на объекте защиты знаков пожарной безопасности "Курение и пользование открытым огнем запрещено".	п. 11 ППР в РФ	01.08.2021	
6.	На путях эвакуации (1,2 этаж) знаки пожарной безопасности установлены не в достаточном количестве, в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	п. 23 ППР в РФ	01.08.2021	
7.	Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, не вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	п. 54 ППР в РФ	01.08.2021	
8.	Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях	п. 12 ППР в РФ	01.08.2021	

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
	пожарной безопасности" помещений складского назначения (1 этаж одно помещение складское, помещение электрощитовой) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны.			
9.	Дверной проем в помещение электрощитовой, (класс функциональной пожарной опасности Ф5.2) в детском саду на 1 этаже (класс функциональной пожарной опасности Ф1.1) не оборудован сертифицированной противопожарной дверью. Размещаемые в пределах объекта защиты - части зданий, группы помещений, а также вспомогательные помещения других классов функциональной пожарной опасности следует выделять противопожарными преградами в соответствии с требованиями свода правил СП 4.13130.2013.	статья 4 часть 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (Далее 123-ФЗ); 123-ФЗ статья 6 часть 1 пункт 2; 123-ФЗ статья 59, статья 88; п. 4.2 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».	01.08.2021	
10.	Руководитель организации не обеспечил проведение работ по заделке негорючими материалами в подвальном помещении, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами.	П. 16 «б» ППР в РФ	01.08.2021	
11.	Помещения тамбуров не оборудовано установкой автоматической пожарной сигнализации (отсутствуют извещатели).	ч. 2 ст. 54 ФЗ № 123-ФЗ, п. 38 табл. АЗ СП 5.13130.2009	01.08.2021	
12.	Не внесена информация о проведении	п. 17 «б» ППР в РФ	01.08.2021	

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
	эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.			
13.	Проверяемым лицом не обеспечено наличие аварийного освещения ППКОП (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный).	123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее 123-ФЗ) статья 6 часть 1 пункт 2; п. 13.14.12 Свод правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (Далее СП 5.13130.2009)	01.08.2021	
14.	Руководитель организации не обеспечил наличие приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах на двери эвакуационного выхода, ведущего из подвала на первый этаж.	П. 24 ППР в РФ	01.08.2021	
15.	При опросе, персонал не знает свои действия в случае возникновения пожара (подсобный рабочий кухни Костина Т.Ф.)	П. 2 ППР в РФ	01.08.2021	
16.	Пожарный пост не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	п. 56 ППР в РФ	01.08.2021	
17.	На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. (документация не	п. 54 абз.3 ППР в РФ	01.08.2021	

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
	предоставлена).			
18.	В отношении здания, руководителем организации не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности. Имеющаяся инструкция разработана не в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII ППР в РФ, имеет формы документа – типовые (общие) для зданий общеобразовательных учреждений.	п. 2 ППР в РФ	01.08.2021	
19.	Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей не ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.	п. 60 ППР в РФ	01.08.2021	
20.	Руководитель организации не обеспечил размещение на объекте защиты знаков пожарной безопасности "Курение и пользование открытым огнем запрещено".	п. 11 ППР в РФ	01.08.2021	
21.	На путях эвакуации (1,2 этаж) знаки пожарной безопасности установлены не в достаточном количестве, в соответствии с требованиями <u>части 4 статьи 4</u> Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	п. 23 ППР в РФ	01.08.2021	
22.	Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, не вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	п. 54 ППР в РФ	01.08.2021	
23.	Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с <u>главами 5, 7 и 8</u> Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений складского назначения (1 этаж, помещение электрощитовой) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны.	п. 12 ППР в РФ	01.08.2021	
24.	Не внесена информация о проведении эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	п. 17 «б» ППР в РФ	01.08.2021	
25.	На двери чердачного помещения не размещена информация о месте хранения ключа.	П. 18 ППР в РФ	01.08.2021	
26.	При опросе, персонал не знает свои действия в случае возникновения пожара (помощник воспитателя Левина М.В.)	П. 2 ППР в РФ	01.08.2021	
27.	Пожарный пост не обеспечен средствами	п. 56 ППР в РФ	01.08.2021	

№ Предписа ния	Вид нарушения обязательных требований, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
	индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.			
28.	На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. (документация не предоставлена).	п. 54 абз.3 ППР в РФ	01.08.2021	
29.	В отношении здания, руководителем организации не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности. Имеющаяся инструкция разработана не в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII ППР в РФ, имеет формы документа – типовые (общие) для зданий общеобразовательных учреждений.	п. 2 ППР в РФ	01.08.2021	
30.	Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей не ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.	п. 60 ППР в РФ	01.08.2021	
31.	Руководитель организации не обеспечил размещение на объекте защиты знаков пожарной безопасности "Курение и пользование открытым огнем запрещено".	п. 11 ППР в РФ	01.08.2021	
32.	На путях эвакуации (1,2 этаж) знаки пожарной безопасности установлены не в достаточном количестве, в соответствии с требованиями <u>части 4 статьи 4</u> Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	п. 23 ППР в РФ	01.08.2021	
33.	Информация о работах, проводимых средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, не вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	п. 54 ППР в РФ	01.08.2021	
34.	Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с <u>главами 5, 7 и 8</u> Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений складского назначения (1 этаж одно помещение складское) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны.	п. 12 ППР в РФ	01.08.2021	

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
35.	Руководитель организации не обеспечил проведение работ по заделке негорючими материалами в подвальном помещении, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами.	П. 16 «б» ППР в РФ	01.08.2021	
36.	В чердачном помещении, в предусмотренных проемах кровли, отсутствуют дверки.	П. 18 ППР в РФ	01.08.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

Главный государственный инспектор
Николаевского и Новоспасского районов
по пожарному надзору В.Н. Гаймин

Государственный инспектор Николаевского
и Новоспасского районов по пожарному
надзору С.А. Гудков

(подпись)
«09» марта 2021 года

(подпись)
«09» марта 2021 года

Предписание для исполнения получил(а):

Заведующий МБДОУ Николаевский детский
сад Подгорнова Л.А.

(подпись)
«09» марта 2021 года